



" MATEX " Katarzyna Matlas
34-326 Pietrzykowice ul. Spacerowa 3
NIP: 759-159-68-95

PROTOKÓŁ

BADANIA WYDAJNOŚCI ORAZ DOROCZNEGO PRZEGLĄDU I KONSERWACJI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH

Obiekt: **BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI**

im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18

Adres: **43-300 Bielsko-Biała**

ul. Wyzwolenia 18

Przeгляд został wykonany dnia: **22.08.2019r.**

Termin następnego badania: **08.2020r.**

VII WNIOSKI

VII.1. ANALIZA PRZEGLĄDU I WYNIKÓW POMIARÓW

- Badanie zaworów hydrantowych i hydrantów przeciwpożarowych przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Do zobrazowania pełnej charakterystyki pracy wykonano pomiar z **dwóch jednocześnie** urządzeń gaśniczych.
- Źródło zasilania instalacji **sieć miejska – nieograniczona.**
- Przeprowadzono badanie **34** hydrantów.
- Pomiaru dokonano urządzeniem ze **Świadectwem Wzorcowania** (nr świadectwa: 502/10, data wykonania wzorcowania: 25.05.2010r).

VII.2. WNIOSKI I ZALECENIA

Badane hydranty przeciwpożarowe na terenie obiektu Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18 **SPEŁNIAJĄ** wymagania wydajności ciśnienia statycznego i dynamicznego.

Pomiary zostały dokonane przez: Przemysława Matlas

Protokół zawiera 41 stron

KONSERWATOR SPRZĘTU PPOŻ.

mgr inż. Przemysław Matlas

.....
pieczęć imienna i podpis wykonawcy badania



” MATEX ” Katarzyna Matlas
34-326 Pietrzykowice ul. Spacerowa 3
NIP: 759-159-68-95

PROTOKÓŁ

BADANIA WYDAJNOŚCI ORAZ DOROCZNEGO PRZEGLĄDU I KONSERWACJI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH

Obiekt: **BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI**
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18

Adres: **43-300 Bielsko-Biała**
ul. Emilii Plater 17

Przeгляд został wykonany dnia: **31.05.2019r.**

Termin następnego badania: **05.2020r.**

VII WNIOSKI

VII.1. ANALIZA PRZEGLĄDU I WYNIKÓW POMIARÓW

- Badanie zaworów hydrantowych i hydrantów przeciwpożarowych przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Do zobrazowania pełnej charakterystyki pracy wykonano pomiar z **dwóch jednocześnie** urządzeń gaśniczych.
- Źródło zasilania instalacji **sieć miejska – nieograniczona.**
- Przeprowadzono badanie **12** hydrantów.
- Pomiaru dokonano urządzeniem z ważnym **Świadectwem Wzorcowania** (*nr świadectwa: 502/10, data wykonania wzorcowania: 25.05.2010r*).

VII.2. WNIOSKI I ZALECENIA

Badane hydranty przeciwpożarowe na terenie obiektu Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Emilii Plater 17 **SPEŁNIAJĄ** wymagania wydajności ciśnienia statycznego i dynamicznego.

Pomiary zostały dokonane przez: Przemysława Matlas

Protokół zawiera 19 stron

KONSERWATOR SPRZĘTU PPOŻ,

mgr inż. Przemysław Matlas

.....
pieczęć imienna i podpis wykonawcy badania



” MATEX ” Katarzyna Matlas
34-326 Pietrzykowice ul. Spacerowa 3
NIP: 759-159-68-95

PROTOKÓŁ

BADANIA WYDAJNOŚCI ORAZ PRZEGLĄDU I KONSERWACJI HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Obiekt: **BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI**
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18

Adres: **43-300 Bielsko-Biała**
ul. Wyspiańskiego 26

Przeгляд został wykonany dnia: **14.08.2019r.**

Termin następnego badania: **08.2020r.**

VI WNIOSKI

VI.1. ANALIZA PRZEGLĄDU I WYNIKÓW POMIARÓW

- Badanie hydrantów przeciwpożarowych przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Źródło zasilania instalacji **sieć miejska – nieograniczona**.
- Przeprowadzono badanie 2 hydrantów.
- Pomiaru dokonano urządzeniem z ważnym **Świadectwem Wzorcowania** (nr świadectwa: 502/10, data wykonania wzorcowania: 25.05.2010r) .

VI.2. WNIOSKI I ZALECENIA

Badane hydranty przeciwpożarowe na terenie obiektu Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyspiańskiego 26 **SPEŁNIAJĄ** wymagania wydajności ciśnienia statycznego i dynamicznego.

Pomiary zostały dokonane przez: Przemysława Matlas

Protokół zawiera 8 stron

KONSERWATOR SPRZĘTU PPOŻ.

mgr inż. Przemysław Matlas

.....
pieczęć imienna i podpis wykonawcy badania



" MATEX " Katarzyna Matlas
34-326 Pietrzykowice ul. Spacerowa 3
NIP: 759-159-68-95

PROTOKÓŁ

BADANIA WYDAJNOŚCI ORAZ DOROCZNEGO PRZEGLĄDU I KONSERWACJI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH

Obiekt: **BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI**

im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18

Adres: **43-300 Bielsko-Biała**

ul. Wyspiańskiego 26

Przeгляд został wykonany dnia: **14.08.2019r.**

Termin następnego badania: **08.2020r.**

VII WNIOSKI

VII.1. ANALIZA PRZEGLĄDU I WYNIKÓW POMIARÓW

- Badanie zaworów hydrantowych i hydrantów przeciwpożarowych przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Do zobrazowania pełnej charakterystyki pracy wykonano pomiar z **dwóch jednocześnie** urządzeń gaśniczych.
- Źródło zasilania instalacji **sieć miejska – nieograniczona.**
- Przeprowadzono badanie **40** hydrantów.
- Pomiaru dokonano urządzeniem z ważnym **Świadectwem Wzorcowania** (*nr świadectwa: 502/10, data wykonania wzorcowania: 25.05.2010r*).

VII.2. WNIOSKI I ZALECENIA

Badane hydranty przeciwpożarowe na terenie obiektu Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyspiańskiego 26 **SPEŁNIAJĄ dla 39 hydrantów** / **NIE SPEŁNIAJĄ dla 1 hydrantu** wymagania wydajności ciśnienia statycznego i dynamicznego.

Pomiary zostały dokonane przez: Przemysława Matlas

Protokół zawiera 48 stron

KONSERWATOR SPRZĘTU PPOŻ.

mgr inż. Przemysław Matlas

.....
pieczęć imienna i podpis wykonawcy badania